



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0354

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0307-4826097

产品名称: 万能式断路器

型 号: THW1-3200, THW1-3200H,  
TeW3-3200, TeW3F-3200, TeW3F-3200HU

检测机构: 浙江省检验检疫科学研究院




样品名称: 万能式断路器 型 号: THW1-3200, THW1-3200H, TeW3-3200, TeW3F-3200, TeW3F-3200HU 商 标:  样品数量: 3 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2025-10-09 完成日期: 2025-10-24	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2—2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200、TeW3F-3200HU;  
THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200:Ue:AC400V/690V;  
TeW3F-3200HU:2000A、2500A、2900A、3150A、3200A:Ue:AC800V/1140V;  
TeW3F-3200HU:4000A(增容型 3P):Ue:AC800V;  
Ui:THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200:1250V;TeW3F-3200、TeW3F-3200HU: 1500V;  
Uimp:12kV;  
In:2000A、2500A、2900A、3150A、3200A、4000A(增容型 3P);  
过电流脱扣器类型:电子式;  
THW1-3200:  
AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Iew:80kA/1s;  
AC690V:Ics:50kA;Icu:65kA;Iew:50kA/1s;  
THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200:  
AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Iew:80kA/1s;  
AC690V:Ics:65kA;Icu:75kA;Iew:65kA/1s;  
TeW3F-3200HU:  
AC800V:Ics:65kA;Icu:65kA;Iew:65kA/1s;  
AC1140V:Ics:50kA;Icu:50kA;Iew:50kA/1s;  
选择性类别:B;极数:3P、4P;产品适用于隔离

主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-11-17	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2025年11月17日
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-17	
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-17	

备注	试品编号: TeW3F-3200HU 3P Ue: 1140V In: 3200A: #1、#2、#3
----	--

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250904
首页	√	1	01601-DWRY250904
报告组成	√	1	01601-DWRY250904
安全型式试验报告	√	39	01601-DWRY250904
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验