



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304837542

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

TGCA-40004、TGCA-50004、TGCA-65004、TGCA-80004、TGCA-95004；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 26 日 有效期至：2030 年 12 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304837542

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGCA-40004、TGCA-50004、TGCA-65004、
TGCA-80004、TGCA-95004; U_i : 1000V;
 U_{imp} : 8kV; U_e : AC220V/240V, AC380V/440V,
AC500V/550V, AC660V/690V;
 I_{th} =60A(TGCA-40004), 80A(TGCA-50004),
100A(TGCA-65004), 110A(TGCA-80004),
135A(TGCA-95004);
TGCA-40004:
AC-1: U_e/I_e : AC220V/240V/60A, AC380V/440V/
60A, AC500V/550V/60A, AC660V/690V/60A;
AC-3: U_e/I_e : AC220V/240V/40A, AC380V/440V/
40A, AC500V/550V/34A, AC660V/690V/34A;
AC-3e: U_e/I_e : AC220V/240V/40A, AC380V/440V/
40A, AC500V/550V/34A, AC660V/690V/34A;
AC-4: U_e/I_e : AC220V/240V/18.5A, AC380V/440V/
18.5A, AC500V/550V/9A, AC660V/690V/9A;
TGCA-50004:
AC-1: U_e/I_e : AC220V/240V/80A, AC380V/440V/
80A, AC500V/550V/80A, AC660V/690V/80A;
AC-3: U_e/I_e : AC220V/240V/50A, AC380V/440V/
50A, AC500V/550V/39A, AC660V/690V/39A;
AC-3e: U_e/I_e : AC220V/240V/50A, AC380V/440V/
50A, AC500V/550V/39A, AC660V/690V/39A;
AC-4: U_e/I_e : AC220V/240V/24A, AC380V/440V/
24A, AC500V/550V/12A, AC660V/690V/12A;
TGCA-65004:
AC-1: U_e/I_e : AC220V/240V/100A, AC380V/440V/
100A, AC500V/550V/100A, AC660V/690V/100A;
AC-3: U_e/I_e : AC220V/240V/65A, AC380V/440V/
65A, AC500V/550V/42A, AC660V/690V/42A;
AC-3e: U_e/I_e : AC220V/240V/65A, AC380V/440V/

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304837542

证书附页: 第 2 页 共 2 页

65A, AC500V/550V/42A, AC660V/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/240V/28A, AC380V/440V/

28A, AC500V/550V/14A, AC660V/690V/14A;

TGCA-80004:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/240V/110A, AC380V/440V/110A, AC500V/550V/110A, AC660V/690V/110A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/240V/80A, AC380V/440V/80A, AC500V/550V/49A, AC660V/690V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/240V/80A, AC380V/440V/80A, AC500V/550V/49A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/240V/37A, AC380V/440V/37A, AC500V/550V/17.3A, AC660V/690V/17.3A;

TGCA-95004:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/240V/135A, AC380V/440V/135A, AC500V/550V/135A, AC660V/690V/135A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/240V/95A, AC380V/440V/95A, AC500V/550V/49A, AC660V/690V/49A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/240V/95A, AC380V/440V/95A, AC500V/550V/49A, AC660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/240V/44A, AC380V/440V/44A, AC500V/550V/21.3A, AC660V/690V/21.3A;

Us: AC24V、36V、48V、110V、120V、220V、240V、380V、400V、415V、440V/50Hz/60Hz;

外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧); 极数: 4P; 50Hz/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司