



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010307838133

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江俊朗电气自动化股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇象阳工业区正顺西路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

漏电断路器

TGBDLE-80Y; Uimp: 4kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P);  
一般型: In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; S型: In: 25A、32A、  
40A、50A、63A、80A; 瞬时脱扣类型: C、D型; IΔn: 30mA(仅一般型)、50mA、75mA、100mA(一  
般型、S型)/AC型, 电子式; IΔm=2000A; Icn=Ics=6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极  
可开闭, 适用于隔离用)、2P(带两个保护极, 适用于隔离用); 3P(带三个保护极, 适用于隔离用),  
3P+N(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用), 4P(带四个保护极, 适用于隔离用); 50Hz

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月26日 有效期至: 2030年04月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

